产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC23024374724

发证日期：2023 年 01 月 19 日

有效期至：2028 年 01 月 18 日

委托人名称及注册地址	江苏实禹光电科技有限公司 东台市经济开发区纬七路 3-6 号
制造商名称及注册地址	江苏实禹光电科技有限公司 东台市经济开发区纬七路 3-6 号
生产企业名称及生产地址	新余赛维电源科技有限公司 江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号
产品名称和系列、规格、型号	太阳能光伏组件 见附件
产品标准和技术要求	IEC61215-1:2016;IEC 61215-1-1:2016;IEC 61215-2:2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2017 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 1 页 共 4 页

证书编号：CQC23024374724　　纸　号：

组件型号	Voc [V] ±3%	Vmp [V]	Isc [A] ±3%	Imp [A]	Pmax [W] ±3%	系统电压 [V]	额定熔断电流 [A]
SYB144HBG-385	49.03	40.73	10.25	9.46	385	1500	20
SYB144HBG-390	49.26	40.93	10.32	9.53	390	1500	20
SYB144HBG-395	49.48	41.07	10.39	9.62	395	1500	20
SYB144HBG-400	49.71	41.28	10.46	9.69	400	1500	20
SYB144HBG-405	49.94	41.46	10.53	9.77	405	1500	20
SYB144HBG-410	50.16	41.64	10.60	9.85	410	1500	20
SYB120HBG-325	41.26	34.36	9.99	9.46	325	1500	20
SYB120HBG-330	41.53	34.63	10.08	9.53	330	1500	20
SYB120HBG-335	41.78	34.90	10.16	9.60	335	1500	20
SYB120HBG-340	42.01	35.17	10.24	9.67	340	1500	20
SYC144HBG-440	50.05	41.67	11.25	10.56	440	1500	20
SYC144HBG-445	50.26	41.87	11.29	10.63	445	1500	20
SYC144HBG-450	50.43	42.06	11.36	10.70	450	1500	20
SYC144HBG-455	50.64	42.26	11.43	10.77	455	1500	20
SYC144HBG-460	50.84	42.46	11.50	10.84	460	1500	20
SYC120HBG-370	41.77	34.78	11.24	10.64	370	1500	20
SYC120HBG-375	42.00	34.99	11.31	10.72	375	1500	20

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 2 页 共 4 页

证书编号：CQC23024374724　　纸　号：

SYC120HBG-380	42.20	35.20	11.38	10.80	380	1500	20
SYD144HBG-520	48.99	40.74	13.53	12.85	520	1500	20
SYD144HBG-525	49.13	40.61	13.61	12.93	525	1500	20
SYD144HBG-530	49.26	40.74	13.69	13.01	530	1500	20
SYD144HBG-535	49.40	40.88	13.77	13.09	535	1500	20
SYD144HBG-540	49.53	41.01	13.85	13.17	540	1500	20
SYD144HBG-545	49.67	41.15	13.93	13.25	545	1500	20
SYD144HBG-550	49.80	41.28	14.01	13.33	550	1500	20
SYD144HBG-555	49.94	41.42	14.09	13.41	555	1500	20
SYD144HBG-560	50.07	41.55	14.17	13.49	560	1500	20
SYD144HBG-565	50.21	41.69	14.25	13.57	565	1500	20
SYD144HBG-570	50.34	41.82	14.33	13.65	570	1500	20

组件型号	Voc [V] ±3%	Vmp [V]	Isc [A] ±3%	Imp [A]	Pmax [W] ±3%	系统电压 [V]	额定熔断电流 [A]
SYD120HBG-420	40.60	33.10	13.37	12.69	420	1500	20
SYD120HBG-425	40.72	33.28	13.45	12.77	425	1500	20
SYD120HBG-430	40.83	33.46	13.53	12.85	430	1500	20
SYD120HBG-435	40.94	33.64	13.61	12.93	435	1500	20

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 3 页 共 4 页

证书编号：CQC23024374724　　纸　号：

SYD120HBG-440	41.05	33.82	13.69	13.01	440	1500	20
SYD120HBG-445	41.17	34.00	13.77	13.09	445	1500	20
SYD120HBG-450	41.28	34.17	13.85	13.17	450	1500	20
SYD120HBG-455	41.39	34.34	13.93	13.25	455	1500	20
SYD120HBG-460	41.51	34.51	14.01	13.33	460	1500	20
SYD120HBG-465	41.62	34.62	14.09	13.41	465	1500	20
SYD120HBG-470	41.73	34.63	14.17	13.49	470	1500	20
SYE132HBG-635	44.69	36.77	18.25	17.27	635	1500	25
SYE132HBG-640	44.89	36.97	18.31	17.31	640	1500	25
SYE132HBG-645	45.09	37.18	18.37	17.35	645	1500	25
SYE132HBG-650	45.29	37.39	18.43	17.39	650	1500	25
SYE132HBG -655	45.49	37.59	18.49	17.43	655	1500	25
SYE132HBG -660	45.69	37.79	18.52	17.47	660	1500	25
SYE132HBG -665	45.89	37.99	18.58	17.51	665	1500	25
SYE120HBG -580	40.80	33.94	18.11	17.10	580	1500	25
SYE120HBG -585	41.00	34.12	18.16	17.15	585	1500	25
SYE120HBG -590	41.20	34.32	18.21	17.20	590	1500	25
SYE120HBG -595	41.40	34.50	18.26	17.25	595	1500	25
SYE120HBG -600	41.60	34.70	18.32	17.30	600	1500	25

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 4 页 共 4 页

证书编号：CQC23024374724　　纸　号：

SYE120HBG -605	41.80	34.87	18.37	17.35	605	1500	25

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心